

**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ КАЛАҢЫ
КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
КАЛИНИН РАЙОНЫ
ХАКИМИӘТЕ**



Орджоникидзе ур., 3-сө й., Өфө к., 450068
тел.: (347)263-34-49, факс: 263-35-29
email: kalinadm@ufacity.info

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Орджоникидзе ул., д. 3, г. Уфа, 450068
тел.: (347)263-34-49, факс: 263-35-29
email: kalinadm@ufacity.info

14.10.2022 № 72-03-03098/20

На № 01-01-18492 от 15.09.2022

Габовой Ю.В.

Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что ООО «БашРТС» проведена проверка параметров давления горячего водоснабжения в центральном тепловом пункте № 229, от которого обеспечивается горячей водой многоквартирный дом № 28 по бул. Т.Янаби. По результатам проведенной поверки давление составило 0,5 МПа, что соответствует установленным параметрам.

Первый заместитель главы
Администрации Калининского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Д.В. Миронов