


Башкортостан Республикаһы
Өфө калаһы кала округы
Калинин районының
Торлаҡ хужалығы идаралығы
асыҡ акционерҙар йәмғиәте

Башкортостан
450039, ӨФӨ калаһы, Ферин урамы, 19/3

тел.: (347) 238-46-02
факс: (347) 238-43-81



Открытое акционерное общество
"Управление жилищного хозяйства
Калининского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

Башкортостан
450039, г.Уфа, ул. Ферина, 19/3

тел.: (347) 238-46-02
факс: (347) 238-43-81

р/с 40702810200510000318, Филиал ОАО УРАЛСИБ в г.Уфа, БИК 048073770
К/С30101810600000000770, ИНН 0273072607, ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 88128423

18.01.23 № 269

На № 41с

Рахмагуллину В.Р.

ул. Интернациональная, д.139, кв.31

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» на Ваше обращение о частых поломках лифта сообщает, что по информации представленной обслуживающей организацией ООО «БашУралЛифт», в лифте по адресу: г. Уфа, ул. Интернациональная д.139 п.1 за период с 01.11.2022г по настоящее время зафиксированы следующие остановки в работе лифта:

1. 04.11.2022г с10:10-10:23- охрана шахты.
2. 07.11.2022г с 16:50-11:40 08.11.2022г- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования (аварийная блокировка дверей, порча датчика ДШ -4 этаж) -произведена замена датчика дверей шахты- лифт пущен в работу.
3. 01.12.2022г с 17:00-16:13 02.12.2022г- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, (блокировка дверей, реверс) - произведена замена блока управления привода дверей- лифт пущен в работу.
4. 14.12.2022г с 13:04-15:47- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, (блокировка дверей, реверс- 1 этаж) - произведён ремонт -лифт пущен в работу.
5. 19.12.2022г с 17:00-11:26 20.12.2022г- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны двери кабины- произведён ремонт-лифт пущен в работу.
6. 21.12.2022г с 18:20-09:46 22.12.2022г- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны ролики дверей кабины- произведена замена роликов дверей кабины--лифт пущен в работу.
7. 24.12.2022г с 15:00-13:05 26.12.2022г - Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны двери шахты -1 этаж, ролики, подвижная отводка, привод дверей- произведён ремонт- лифт пущен в работу
8. 26.12.2022г с 21:22-22:51- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны двери кабины -7 этаж- произведён ремонт- лифт пущен в работу.
9. 28.12.2022г с13:15-15:26- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны двери кабины - произведён ремонт- лифт пущен в работу.
10. 28.12.2022г с15:44-16:41- авария шахты- произведён ремонт- лифт пущен в работу.
11. 29.12.2022г с 15:20-16:04- замена ролика- лифт пущен в работу.
12. 29.12.2022г с 18:29-18:39-застревание-эвакуация.
13. 29.12.2022г с 18:39-12:25 30.12.2022г-ремонт дверей кабины- лифт пущен в работу.
14. 06.01.2023г с 02:00-11:50-Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, аварийная блокировка дверей (реверс)- лифт пущен в работу.
15. 06.01.2023г с 11:50-20:16- ремонт привода дверей- лифт пущен в работу.

16. 07.01.2023г с 18:46-16:39 08.01.2023г - Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, проникновение в шахту, сломаны двери шахты и кабины 1 этаж- произведён ремонт - лифт пущен в работу.
17. 15.01.2023г с 11:16-11:37- Зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, проникновение в шахту- произведён ремонт - лифт пущен в работу.
18. 16.01.2023г с 08:13-12:59 - регулировка дверей шахты и лифта 1,3 этажи- лифт пущен в работу.
19. 16.01.2023г с 19:50 – 11:35 17.01.2023г-застревание - зафиксирована умышленная порча лифтового оборудования, сломаны двери кабины- произведён ремонт - лифт пущен в работу.

По данной информации простой лифта по ул. Интернациональная д.139 п.1 практически происходит из-за вандажных действий лиц, проживающих в доме. В связи с этим считаем, что собственникам помещений многоквартирного дома следует инициировать общее собрание. Управляющая организация обеспечит присутствие сотрудников обслуживающих организаций.

Заместитель директора



А.В.Кульцук